

QUINTIN CERTIFICATIONS
825 route de Romans
38160 SAINT ANTOINE
L'ABBAYE - France
Tél. +33.(0)7 66 29 39 28
info@quintincertifications.fr
www.quintincertifications.com

ATTESTATION DE CONFORMITE N°RQC2022-039/A

1. DEMANDEUR


Demandeur : M Alexandre Cormons
Raison Sociale : CORDEL – 19 Rue Maurice Barrès – 38100 GRENOBLE - France

2. MATERIEL CONSIDERE

Type d'équipement : **Dispositif d'ancrage type A – EN 795 : 2012* et TS 16415 :2013***
Marque commerciale : **CORDEL**
Référence : **PA**

3. DESCRIPTION

Dispositif d'ancrage composé d'un anneau femelle M16 en acier zingué soudé sur une tige filetée M16 en acier zingué de longueur utile variable comprise entre 180 et 310 mm. Le dispositif d'ancrage est destiné à être utilisé sur des surfaces verticales ou horizontales dans le sens axial et radial à l'anneau et en position sous face par 3 utilisateurs en simultanés.



(Description et résultats complets dans le rapport n°RQC2022-039-1).

4. REFERENTIEL TECHNIQUE

Dispositif d'ancrage de type A a été évalué selon la norme EN 795 : 2012* "Equipement de protection individuelle contre les chutes – Dispositifs d'ancrage" et la spécification technique TS 16415 :2013* "Personal fall protection equipment – Anchor devices – Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously".

5. CONDITION D'UTILISATION

Ce dispositif d'ancrage de type A n'est pas considéré comme équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Il est destiné à être utilisé avec des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

6. CONCLUSION

Le dispositif d'ancrage de type A, référence **PA**, présenté par la société **CORDEL**, selon les éléments contenus dans le rapport RQC2022-039-1, est conforme aux exigences de la norme EN 795 : 2012* et de la spécification technique TS 16415 :2013*.

28/07/2022
Le gérant de QUINTIN CERTIFICATIONS
Guillaume QUINTIN



G. QUINTIN
Validation électronique

Seuls les essais décrits dans les normes harmonisées marquées d'un astérisque sont effectués sous couvert d'accréditation COFRAC, le marquage et la notice ne sont pas couverts par l'accréditation COFRAC. QUINTIN CERTIFICATIONS n'autorise pas la reproduction partielle de ce document et la reproduction du logo Cofrac. La reproduction intégrale de ce document est seule autorisée.

Cette attestation d'une page ne constitue pas le justificatif prévu par le code de la consommation (article L-115-27) par lequel un organisme distinct du fabricant atteste à des fins commerciales qu'un produit est conforme à des caractéristiques dans un référentiel déposé auprès de l'autorité administrative

QUINTIN CERTIFICATIONS – 825 route de Romans – 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE – France TEL +33 (0) 7 66 29 39 28 – Email : info@quintincertifications.fr
SARL au capital de 10 000 € - SREN 848 919 676 - TVA intracommunautaire FR81848919676

QC-150-V4- Attestation de conformité Cofrac fr/RQC2022-039 A_CORDEL fr